



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

03 de septiembre del 2020

FICHA TECNICA DE LA PLANTADE EMERGENCIA

Motor	12en V
Tiempo	4
Velocidad Angular Generador	1800RPM
Velocidad Aspiración	Electrónico regular +/-1% turbo cargador y post-enfriado, filtro seco reemplazable (2PZA)
Sistema de inyección	Inyección directa TP
Consumo de combustible	157 L/HR al 80% de su capacidad Filtro reemplazable (2PZA)
Tipo de enfriamiento	Por agua (refrigerante) capacidad (con radiador) = 120L ventilador expulsor filtro reemplazable
Sistema de lubricación	Aceite 15W/40 capacidad 125C Filtro reemplazable (6 pieza)
Característica Generador Capacidad	750 KW 937.5 KVA 240/120 VAC 208/120
Para metro eléctrica	3 fases -4 hilo Fp = 0.8 frecuencia = 60hz
Servicio	Continuo
Sistema eléctrico	24 voltio
Peso seco Ckg	3880 3 fase cuatro hilo generador
Capacidad CKW / KVA conexión	750 / 937.5 estrella / doble estrella (Y YY) 12 punta
Contrición	Sin escobilla, sin pieza sujetas a fricción, aprueba de goteo un solo balero tipo sellado
Excitatriz	Rotatoria con rectificadores de silicio de onda completa varitor


Tipo de acoplamiento	Directa a través de disco de acero flexible alineación permanente
Regulador de voltaje	Sx440 electrónico encapsulado, regulador de voltaje +/-1% regulador de frecuencia +/-0.25%

Nota: esta planta debe ser adquirida con marca reconocida en el mercado por más de 10 años y una garantía de 4 años.

Es necesario un levantamiento de la empresa que valla a ofertar.

Remitido para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Sr. José Ramón Almanzar
Enc. Div. de Servicios Generales

