

  
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  

---

**TRABAJO**

Santo Domingo, D.N  
27 de agosto del 2020

A la **: Lic. Gustavo Piantini**  
Su Despacho

**Asunto** : Informe de la Planta de Emergencia

Por medio de presente, le informo que la planta de emergencia Detroit de 500 kilos, que suple la energía eléctrica a este Ministerio de Trabajo se encuentra fuera de servicio, debido a fallas interna que ha presentado.

El lunes 17/8/2020 hubo un corte eléctrico por parte de la CEDEEE en este sector de la feria, por lo cual procedimos a encender nuestra planta, la cual tuvo un arranque normal y después de haber transcurrido un espacio de 45 minutos presentó un ruido interno en el motor específicamente en uno de los pitones, procedimos a pagarla y hacerle cambio de aceite y filtro para ver si cambiaba, pero siguió igual, por esta situación no se ha vuelto a utilizar hasta que se pueda resolver.

Cabe destacar que la institución demanda un consumo de 465 kilos. Para su conocimiento, esta planta tiene 34 años en la institución y la capacidad de energía que produce no es suficiente.

Sugerimos que dentro de las posibilidades se pueda adquirir una de 750 kilos para que trabaje con un margen de tolerancia que no esté sobre cargada.

Remitido para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

  
**Sr. José Ramón Almanzar**  
Enc. Div. de Servicios Generales

