

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria.”

**CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**REFERENCIA No. TRABAJO-CCC-CP-2020-0009**

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**COMPARACION DE PRECIO TRABAJO-CCC-CP-2020-0009 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UPS PARA LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO.**

El Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio de Trabajo les informa que en fecha 29 Y 31 de octubre del 2020, vía correo electrónico y en tiempo oportuno, se recibieron preguntas sobre el proceso de referencia, las cuales fueron formuladas por interesados en participar en el presente proceso; por lo que, de conformidad a lo que establece la legislación sobre la materia, procedemos a publicar en los portales correspondientes las preguntas y respuestas en torno al proceso.

**Pregunta 1: “¿Favor especificar si Desean los UPS monofásico o trifásico? ¿Qué tipo de facilidades eléctricas tienen (monofásico o trifásico)?**

**Repuesta 1: El UPS debe ser trifásico. En la Sede Principal del MT contamos con facilidades eléctricas para una alimentación trifásica.**

**Pregunta 2: “¿Favor aclarar el tiempo de autonomía y a qué carga requieren en cada uno de los UPS. Vemos que están repitiendo la misma autonomía y carga en ambos UPS?**

**Repuesta 2: “¿La información provista solo representa una estimación del posible consumo, por lo que estos valores son meramente referenciales.**

**Pregunta 3: “¿Podemos ofertar 4 UPS de 20Kva, en lugar de 3 UPS de 15kva y 1 de 20kva? Favor aclarar?**

**Repuesta 3: Si, Es posible.**

**Pregunta 4: “¿Otra consulta los UPS requieren que se incluya instalación ya que no lo especifican en la ficha técnica?**

**Repuesta 4: Sí, la instalación es requerida.**

  
\_\_\_\_\_  
**Lidia López**

Encargada de Compras y Contrataciones