



MINISTERIO DE TRABAJO  
"Año del Fomento a las Exportaciones"

24 de Mayo del 2018

**FICHA TECNICA PARA LA ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION**

**3 Condensadoras de 5 toneladas**

Capacidad 5 ton (60,000BTU)  
Voltaje 208-230V 60HZ  
Refrigerante R410A  
Instalación Piso  
Duteria Si  
Accesorios Herméticos

**3 Manejadoras de 5 toneladas**

Capacidad 5 ton (60,000BTU)  
Voltaje 208-230V 60HZ  
Refrigerante R410A  
Instalación Techo  
Accesorios Herméticos  
Termostato

**1 equipos Split de 18000BTU piso techo**

Modelo Split de 18 toneladas  
Capacidad 18,000BTU  
Voltaje 208-230V 60HZ  
Refrigerante R410A  
Instalación Piso techo  
Compresor Hermético

**2 condensadora de 3 toneladas**

Capacidad 3 ton (36,000BTU)  
Voltaje 208-230V 60HZ  
Refrigerante R410A  
Instalación Piso  
Duteria Si  
Accesorios Herméticos

**2 manejadoras de 3 toneladas**

Capacidad 3 ton (36,000BTU)  
Voltaje 208-230V 60HZ  
Refrigerante R410A  
Instalación Piso  
Ducteria Si  
Accesorios Herméticos

Nota: Estos equipos deben adquirirse con instalación, ducterías y garantía de dos años o más y que sean inverter bajo consumo.

Remitido para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente,

**Sr. José Ramón Almanzar**  
Enc. Div. Servicios Generales

JRA/gm

*Av. Jiménez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana  
Tel. (809) 535-4404.*